

Überprüfung	ja, ohne Mangel	nein, Mangel
Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,60 m breit? Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante? Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m? Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemäß am Gerüst befestigt? Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,90 m breit? Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m unter der Absturzkante?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sonstige Anforderungen Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschränkt? Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet? Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>_____</p> <p>Datum</p> </div> <div> <p>_____</p> <p>Name/Unterschrift der befähigten Person des Gerüstbenutzers</p> </div> </div>		